



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia ⁹ 04.2024 r.

Znak:HK.903.1.38.2024

**Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.
32-100 Proszowice, ul. Raławicka 1**

DECYZJA nr 8/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), § 3 ust.1, pkt 1, ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537) na podstawie wyników z badań wody pobranej w dniu 05.04.2024r. oraz w dniu 08.04.2024r. z wyznaczonych punktów zgodności na ujęciu wodociągu publicznego Proszowice, tj. SUW, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice oraz na sieci wodociągu tj. Samorządowy Żłobek w Proszowicach, ul. Szpitalna 3, 32-100 Proszowice, a także SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice,

stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 7/2024 z dnia 05.04.2024 r., znak: HK.903.1.38.2024

UZASADNIENIE

W dniu 03.04.2024 r. pobrano próbki wody z wyznaczonych punktów zgodności dla wodociągu publicznego Proszowice, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbki wody pobrano na ujęciu wodociągu publicznego Proszowice, tj. SUW, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice oraz na sieci tj. Samorządowy Żłobek w Proszowicach, ul. Szpitalna 3, 32-100 Proszowice oraz SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.
- SUW, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice - stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens*

(łącznie ze sporami) w ilości 5 jtk/100ml - sprawozdanie z badań nr: LW1035/N/2024 z dnia 08.04.2024 r.,

- Samorządowy Żłobek w Proszowicach, ul. Szpitalna 3, 32-100 Proszowice - stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 3 jtk/100ml - sprawozdanie z badań nr: LW1036/N/2024 z dnia 08.04.2024 r.,

- SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13 - stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 3 jtk/100ml - sprawozdanie z badań nr: LW1037/N/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Badanie próbki wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Administrator wodociągu publicznego Proszowice przeprowadził działania naprawcze polegające na wyłączeniu Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach ul. Raławicka i przepięciu wody podawanej do sieci wodociągowej z ujęcia wody Gminy Pałecznicza i Radziemice. Równocześnie pracownicy przedsiębiorstwa przeprowadzili płukanie sieci wodociągowej w celu jej dezynfekcji i opróżnienia sieci.

W celu wyeliminowania bakterii na Stacji Uzdatniania Wody podjęto działania polegające na wypłukaniu i dezynfekcji. Przeprowadzono również dezynfekcję lampy UV, sprawdzono poprawność działania żarników w lampie UV. Przeprowadzono dezynfekcję dwóch zbiorników naziemnych wody czystej. Ponadto sprawdzono poprawność działania mobilnego ozonatora jak i zwiększono dawkę ozonu.

Ponadto, w dniu 05.04.2024 r. administrator wodociągu pobrał dwie próbki wody do badania laboratoryjnego w zakresie przekroczonego parametru mikrobiologicznego z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice tj. SUW, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice. Pobrane próbki wody nie wykazały przekroczeń w zakresie wykonywanego oznaczenia:

- SUW przed ozonatorem, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice (sprawozdanie z badań nr 1606/2024 z dnia 07.04.2024r.),

- SUW za ozonatorem, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice (sprawozdanie z badań nr 1607/2024 z dnia 07.04.2024r.).

Badanie próbek wody przeprowadzało Centralne Laboratorium ul. Lindego 9, 30-148 Kraków Wodociągi Miasta Krakowa S. A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną czyli spełniające wymogi art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Ponadto, w dniu 08.04.2024r. administrator wodociągu ponownie pobrał próbki wody do badania laboratoryjnego na ujęciu wodociągu publicznego Proszowice, tj. SUW, ul. Raławicka 1, 32-100

Proszowice, na sieci tj. Samorządowy Żłobek w Proszowicach, ul. Szpitalna 3, 32-100 Proszowice oraz w SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice. Pobrane próbki wody nie wykazały przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych takich jak liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami):

- SUW, ul. Raclawicka 1, 32-100 Proszowice – częściowy raport z badań nr 22195/LB/2024 z dnia 09.04.2024r.,
- Samorządowy Żłobek w Proszowicach, ul. Szpitalna 3, 32-100 Proszowice - częściowy raport z badań nr 22196/LB/2024 z dnia 09.04.2024r.,
- SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13 - częściowy raport z badań nr 22197/LB/2024 z dnia 09.04.2024r.

Na podstawie w/w sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Proszowice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w wodociągu publicznym Proszowice spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie wykonanych oznaczeń.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia społeczności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Katarzyna Bandota
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
mgr inż. Katarzyna Bandota

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
4. a/a

Do wiadomości:

- 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2
Wyk. M.K-M. 12 386-00-15 wew. 205

